





PUNTI CRITICI RISCONTRATI:

- Ridimensionamento dell'altezza da terra del banco biglietteria a non più di 90 cm da terra e profondità di minimo 50 cm vedi Fig. 1;
- Collocazione di corrimano su lato della rampa inclinata vedi Fig. 2;
- Installazione di dispositivo di induction loop (induzione magnetica) sia in sala che in biglietteria.

FIG. 1 PROPOSTA PROGETTUALE PUNTO 1 - BIGLIETTERIA



- a - microfono
b - simbolo dell'amplificazione del sistema ad induzione magnetica
c - altoparlante
d- spazio libero per accosto della sedia a ruote min. 50 cm

Il sistema ad induzione magnetica è un ausilio, anche detto audio inductionloop o hearingloop, che serve a incanalare il suono verso gli apparecchi acustici per persone con problemi dell'udito uditive. La persona ipoudente non ha bisogno di ricevitori esterni poiché il ricevitore, collocato nel suo stesso apparecchio acustico, riceve in maniera amplificata e pulita solo il suono che proviene dal microfono: la persona deve regolare il ricevitore del suo apparecchio acustico alla funzione T-coil: Pertanto, la presenza di sistemi di induzione magnetica viene segnalata da cartelli che riportano il simbolo internazionale della sordità accompagnato da una T. Il sistema può essere installato in sala e nella biglietteria.

I sistemi di potenziamento dell'ascolto (UNI CEI EN 17210 punto 6.5) fanno parte degli accorgimenti per migliorare l'acustica degli ambienti. Sono indicati per una comunicazione più efficace per le persone con difficoltà dell'udito. Esistono diversi sistemi di potenziamento che devono essere scelti sulla base del tipo di luogo e di comunicazioni, sono quelli con il sistema a filo diretto, a inductionloop a infrarossi a radiofrequenza e WIFI.

FIG. 2 PROPOSTA PROGETTUALE PUNTO 2 - RAMPA INCLINATA





foto 1




foto 2

COMUNE di CASSINO P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche				
Data	Gennaio 2024	Oggetto:	PROPOSTA TEATRO MANZONI	
Codice Scheda	E02			02
Struttura	Teatro			
Indirizzo	Piazza Diamare	Il Tecnico Arch. Giuseppina Carella	Rev.	del